



AB 1237

Zakład Badania Wód i Ścieków
72-405 Gostyń, Gostyń 5
NIP 8520406882; REGON 005466938
tel: 502582782; email: kubiak@inet.pl

Gostyń 22.03.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 029/2021

Adres zleceniodawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej
Nowe Warpno ul. Kościuszki 47a

Obiekt badania: woda do spożycia

Data pobierania próbek: 14.03.2022

Miejsce pobierania próbek: SUW w Nowym Warpnie; woda uzdatniona

Metoda pobierania próbek: wg. PN-EN 5667-3:1997 -A*

Opis i stan próbki: woda o spożycia; próbka zdalna do analizy

Nr identyfikacyjny próby: Próbką 3 2022/02903

Nr zlecenia: 029/2021

Nr protokołu pobierania próbek: 029/2021

Data pobrania próbki (-ek): 14.03.2022

Data rozpoczęcia badań: 14.03.2022

Data sporządzenia sprawozdania: 22.03.2022

Próbę pobrał: Wykonawca

Data przyjęcia do badania: 14.03.2022

Data zakończenia badań: 20.03.2022

Tabela I. Analiza wody do spożycia z wodociągu w Nowym Warpnie - kontrola wewnętrzna

Wskaźnik	Metoda	Próbka 1	Norma	Jedno- stki
		godz. 13.30		
		2022/02903		
Bakterie Escherichia coli-A**	PN-ISO 9308-1:1999	0	0	jtk/100ml
Bakterie grupy coli-A*		0	0	jtk/100ml
Ogólna ilość mikroorganizmów 22°C-A**	PN-EN ISO 6222:2004	50 (bez nieprawidłowych zmian)	200	jtk/1ml
Bakterie Enterokokki- A**	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0	0	jtk/100ml
Barwa - A*	PN-EN ISO 7887:2012	9,11	15	mg Pt/l
Mętność - A*	PN-EN/ISO 7027:2012	0,71	1	NTU
pH - A*	PN-EN ISO 10523:2012	7,2	6,5 - 9,0	(-)
Przewodność elektryczna właściwa - A* ²⁾ ; S	PN-EN 27888:1999:	735 (18,2) ¹⁾	2500,0	μS/cm
Smak	PN-EN 1622:2003	akcept.	akcept.	(-)
Zapach		akcept.	akcept.	(-)

A - metoda akredytowana; zgodnie z akredytacją PCA AB 1237

S - wskaźnik badania wody do spożycia zatwierdzony przez PPIS

A** - metoda akredytowana zgodnie z akredytacją PCA AB-1264

1) temperatura pomiaru w °C

2) w temperaturze 25 °C; korekta przez konduktometr

Autoryzował i zatwierdził wyniki badań

ZAKŁAD BADAŃ WÓD I ŚCIEKÓW
prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Właściciela ZBWŚ sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność ZBWŚ.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji dotyczących wyników badań, rodzaju zleceń i tożsamości klientów
6. Na życzenie klienta podajemy niepewność, która jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2, poziom ufności 95%.
7. Cel badania; badania właściwości