



AB 1237

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 015/2024

Zakład Badania Wód i Ścieków
72-405 Gostyń, Gostyń 5
NIP 8520406882; REGON 005466938
tel: 502582782; email: kubiak@inet.pl

Szczecin: 22.01.2024

Adres zlecniodawcy: Zakład Usług Komunalnych
Nowe Warpno ul. Kościuszki 47a
Obiekt badania: woda do spożycia
Data pobierania próbek: 17.01.2024
Miejsce pobierania próbek: Budynek Urzędu Gminy Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1
53°43'31,14" N; 14°16'54,47" E
Metoda pobierania próbek: ubikacja parter
wg. PN-ISO 5667-5:2017-10 -A*
Opis i stan próbki: woda o spożycia, próbka zdalna do analiz
Nr identyfikacyjny próby: Próbką I 2024/01501
Nr zlecenia: 015/2024
Nr protokołu pobierania próbek: 015/2024
Data pobrania próbki (-ek): 17.01.2024
Data rozpoczęcia badań: 17.01.2024
Data sporządzenia sprawozdania: 22.01.2024
Próbę pobrał: Wykonawca

**Tabela I. Analiza wody do spożycia uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania w Nowym Warpnie
kontrola wewnętrzna-parametry A**

Wskaźnik	Metoda	Próbka I	Norma	Jedno- stki
		godz. 12.00		
		2024/01501		
Barwa - A*; S	PN-EN 1899-1: 2002	9,56	15	mgPt/l
Mętność - A*; S	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0,91	1,0	jtk/100ml
Odczyn pH - A*; S	PN-EN ISO 10523:2012	7,3	6,5-9,0	(-)
Zapach	PN-ISO 9308-1:2014+A1:2017	akcept.	akcepto- walny	(-)
Przewodność elektryczna właściwa - A* ²⁾ ; S	PN-EN 27888:1999:	63 (17,3) ¹⁾		μS/cm
Smak	PN-EN ISO 6222:2004	akcept.	akcepto- walny	(-)
Bakterie Escherichia coli- Q	Test IDEXX Colilert	0	0	jtk/100ml
Bakterie z grupy coli- Q		0	0	jtk/100ml
Ogólna liczba organizmów w t-22° C- Q	Test IDEXX Enterolert	20	200	jtk/1ml

A*-metoda akredytowana

S - wskaźnik badania wody do spożycia zatwierdzony przez PPIS

**/ Q - metoda nadzorowana w SZJ

Autoryzował i zatwierdził wyniki badań

ZAKŁAD BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW

prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak

1) temperatura pomiaru w °C

2) w temperaturze 25 °C; korekta za pomocą konduktometru

Uwagi:

- Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Właściciela ZBWIS sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność ZBWIS.
- Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
- Laboratorium zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji dotyczących wyników badań, rodzaju zleceń i tożsamości klientów
- Na życzenie klienta podajemy niepewność, która jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2, poziom ufności 95%.
- Cel badania; badania właściwości