



AB 1237

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
035/2024**

Zakład Badania Wód i Ścieków
72-405 Gostyń; Gostyń 5
NIP 8520406882; REGON 005466938
tel: 502582782; email: kubiak@inet.pl

Szczecin: 18.04.2024

Adres zleceniodawcy: Zakład Usług Komunalnych
Nowe Warpnu ul. Kościuszki 47a
Obiekt badania: woda do spożycia
Data pobierania próbek: 13.04.2024
Miejsce pobierania próbek: Stacja Uzdatniania Wody Nowe Warpno
53°43'36,06" N; 14°18'41,27" E
ubikacja parter
Metoda pobierania próbek: wg. PN-ISO 5667-5:2017-10 -A*
Opis i stan próbki: woda o spożycia, próbka zdalna do analiz
Nr identyfikacyjny próby: Próbką 1 2024/03501
Nr zlecenia: 035/2024
Nr protokołu pobierania próbek: 035/2024
Data pobrania próbki (-ek): 13.04.2024 Data przyjęcia do badań: 13.04.2024
Data rozpoczęcia badań: 13.04.2024 Data zakończenia badań: 18.04.2024
Data sporządzenia sprawozdania 18.04.2024
Próbę pobrał: Wykonawca

**Tabela I. Analiza wody do spożycia uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania w Nowym Warpnie
kontrola wewnętrzna-parametryA**

Wskaźnik	Metoda	Próbka 1	Norma	Jedno- stki
		godz.14.00		
		2024/03501		
Barwa - A*; S	PN-EN 1899-1: 2002	9,42	15	mgPt/l
Mętność - A*; S	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0,89	1,0	jtk/100ml
Odczyn pH - A*; S	PN-EN ISO 10523:2012	7,6	6,5-9,0	(-)
Zapach	PN-ISO 9308-1:2014+A1:2017	akcept.	akcepto- walny	(-)
Przewodność elektryczna właściwa - A* ²⁾ ; S	PN-EN 27888:1999:	688 (14,8) ¹⁾	2500,0	μS/cm
Smak	PN-EN ISO 6222:2004	akcept.	akcepto- walny	(-)
Bakterie Escherichia coli- Q	Test IDEXX Colilert	0	0	jtk/100ml
Bakterie z grupy coli- Q		0	0	jtk/100ml
Ogólna liczba organizmów w t-22° C- Q	Test IDEXX Enterolert	50	200	jtk/1ml

A*-metoda akredytowana

S – wskaźnik badania wody do spożycia zatwierdzony przez PPIS

**/ Q - metoda nadzorowana w SZJ

Autoryzował i zatwierdził wyniki badań

ZAKŁAD BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW
[Podpis]
prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak

1) temperatura pomiaru w °C

2) w temperaturze 25 °C; korekta za pomocą konduktometru

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Właściciela ZBWŚ sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność ZBWŚ.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji dotyczących wyników badań, rodzaju zleceń i tożsamości klientów
6. Na życzenie klienta podajemy niepewność, która jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2, poziom ufności 95%.
7. Cel badania; badania właścicielskie