Zakład Badania Wód i Ścieków
72-405 Gostyń; Gostyń 5
NIP 8520406882; REGON 005466938
tel: 502582782; email: kubiak@inet.pl

AB 1237

Szczecin: 13.09.2026

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
166/2026

Adres zleceniodawcy:	Zakład Usług Komunalnych Nowe Warpnu ul. Kościuszki 47a		
Obiekt badania:	woda do spożycia		
Data pobierania próbek:	08.09.2026		
Miejsce pobierania próbek:	Urząd Gminy; pomieszczenie sanitarne kran; ubikacja męska; parter ubikacja parter		
Metoda pobierania próbek:	wg. PN-ISO 5667-5:2017-10 -A*		
Opis i stan próbki:	woda o spożycia, próbka zdatna do analiz		
Nr identyfikacyjny próby:	Próbka 1	2026/16601	
Nr zlecenia:	166/2026		
Nr protokołu pobierania próbek:	166/2026		
Data pobrania próbki (-ek):	08.09.2026	Data przyjęcia do badani:	08.09.2026
Data rozpoczęcia badań:	08.09.2026	Data zakończenia badań:	13.09.2026
Data sporządzenia sprawozdania	13.09.2026		
Próbę pobrał:		Wykonawca	

Tabela I. Analiza wody do spożycia uzdatnionej w Nowym Warpnie kontrola wewnętrzna-parametry A

Wskaźnik	Metoda	Próbka 1 godz.11.30 2026/16601	Norma	Jedno-stki
Barwa - A*; S	PN-EN 1899-1: 2002	8,01	15	mgPt/l
Mętność - A*; S	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0,75	1,0	jtk/100ml
Odczyn pH - A*; S	PN-EN ISO 10523:2012	7,41 (14,3)[1)]	6,5-9,0	(-)
Zapach	PN-ISO 9308-1:2014+A1:2017	akcept.	akcepto-walny	(-)
Przewodność elektryczna właściwa - A* [2)]; S	PN-EN 27888:1999:	552(14,3)[1)]	2500,0	µS/cm
Smak	PN-EN ISO 6222:2004	akcept.	akcepto-walny	(-)
Bakterie Escherichia coli- Q	Test IDEXX Colilert	0	0	jtk/100ml
Bakterie z grupy coli- Q		0	0	jtk/100ml
Ogólna liczba organizmów w t-22^{o} C- Q	Test IDEXX Enterolert	10	200	jtk/1ml

A-metoda akredytowana* *S – wskaźnik badania wody do spożycia zatwierdzony przez PPIS*

***/ Q - metoda nadzorowana w SZJ*

Autoryzował i zatwierdził wyniki badań

ZAKŁAD BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW
prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak

1) temperatura pomiaru w ^{o} C

2) w temperaturze 25^{o} C; korekta za pomocą konduktometru

Uwagi:
1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Właściciela ZBWiS sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność ZBWiS.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji dotyczących wyników badań, rodzaju zleceń i tożsamości klientów
6. Na życzenie klienta podajemy niepewność, która jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowanie współczynnika k=2, poziom ufności 95% .
7. Cel badania; badania właścicielskie